

PROJE ADI VE KREDİ NO:

Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP) / P179867

SÖZLEŞME ADI VE RFB
REFERANS NO:

VAN (VASKİ) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ
TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU / VASKİ-PUMREP-W1

ZEYİLNAME NO:2

İşbu Zeyilname hükümleri, değişen koşullar veya işveren den elde edilen ek bilgiler sonucunda veya teklif sunmaya hazırlanan firmalar tarafından yazılı olarak dile getirilen sorulara yanıt olarak Teklif Talebi (RFB) dokümanının belirli hükümlerini değiştirmek veya tadil etmek amacıyla düzenlenmektedir. RFB dokümanı işbu belge ile aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir:

Değişiklik No	RFB Dokümanı Sayfa No	RFB Dokümanı Referans Maddesi	Orijinal RFB Belgesindeki Madde	Değiştirilmiş Madde
1	223	6. FV PANEL VE INVERTER TAŞIYICI KONSTRÜKSİYONU	6.5 Taşıyıcı yapıda çelik ürünler ST52 (S355) kalitesinde olmalıdır.	6.5 Taşıyıcı yapıda çelik ürünler minimum ST37 (S235) kalitesinde olmalıdır.
2	-	-	-	EK-2: Paydaş Katılım Planı

İhale Yetkilisi:

Emre EŞME

VASKİ GENEL MÜDÜR V.